



Citerne Mall Reto

Tampon classe A.15

Coupe A-A



Vue de Dessus



Volume de stockage	Hauteur TN/Sortie
2.000 ltr.	1000 mm
3.000 ltr.	1200 mm
4.000 ltr.	1400 mm

Num éro de commande	Diam ètre intérieur	Volum e nominal	Hauteur totale	Pièces la plus lourde	Poids total
	mm	m³	mm	kg	kg
Reto 7600	2500	7,80	2300	4.660	6.690
Reto 9100	2500	9,30	2600	5.260	7.290
Reto 11000	2500	11,00	3000	6.060	8.100
Reto 12500	2500	12,50	3300	6.660	8.700

- Avec un tampon de classe B.125 la profondeur d'entrée et de sortie ainsi que la hauteur totale augmente de 45mm.
- La hauteur des joints de mortier est supposée être de 10mm.
- Tolérance des éléments en béton selon la norme DIN-4034.

mall
umweltsysteme

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
-	Zur Ansicht	27.07.2023	KMeichel	Citerne Mall Reto	1:33
					Format: A4
Datum	24.07.2023	Erstellt	KMeichel	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
Ersatz für		Geprüft		RW-S-RT-10493	-
Gewicht		Sachbear.	Lienhard		
Werkstoff		Beleg-Nr.			
		SAP - Mat.			

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten